



**Общество с ограниченной
ответственностью**

«Ивановские электрические сети»

Российская Федерация, 153012, Ивановская область, г. Иваново,
Третьего Интернационала д. 22. Телефон: +7 (902) 241-28-53
<http://ivels.ru/>

Акт обследования трансформатора № 39
КТП-810 «СНТ Пригородный» 63 кВА 6/0,4 кВ

«23» Ноября 2025 г.

Наименование узла: КТП-810 «СНТ Пригородный» 63 кВА 6/0,4 кВ,

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наименование	КТП-810 «СНТ Пригородный» 63 кВА 6/0,4 кВ, ЛЭП-6-0,4 кВ	
Дата ввода в эксплуатацию	1977	
Балансовая принадлежность	ООО «ИВЭЛС» (ИНН: 3702171348)	
Основной потребитель	СНТ «Пригородный», СНТ «ЗЧМ-5»	
Показатели надежности потребителя	третья категория	
Сезонность потребителя	всесезонное потребление	
Питающая линия	Основная	КВЛ-6кВ «ТП-559 – ТП-984»
	Резервная	-

ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Зав.№ тр-ра	Тип	Мощность	Группа соедин.	ВН	НН	Uк %	ПБВ	Год выпуска
	ТМ-63/6/0,4	63 кВА	Y/Zo-11	6,3кВ	0,4кВ	4,1	± 2х2,5%	-

**ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В СОСТАВЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА**

№	Наименование	Протяженность, м	Опоры	Эксплуатационная ответственность
ВЛ-6 кВ				
1	ВЛ-6кВ А-50 от оп.7 КВЛ-6кВ «ТП-559 – ТП-984» до КТП-810 СНТ «Пригородный»	5 м	1 анкерная деревянная на ж/б пасынках	ООО «ИВЭЛС»
ЛЭП-0,4 кВ				
1	ВЛ-0,4кВ СИП-4 4х25 «Алл. Каменки» (СНТ «Пригородный»)	139м	3 ж/б промежуточные; 1	ООО «ИВЭЛС»

			анкерная деревянная на ж/б пасынках	
2	ВЛ-0,4кВ А-25 «Нерльская алл.» (СНТ «Пригородный»)	168м	5 деревянных на ж/б пасынках	ООО «ИВЭЛС»
3	ВЛ-0,4кВ А-25 «Плеская алл.» (СНТ «Пригородный»)	168м	5 ж/б промежуточные	ООО «ИВЭЛС»
4	ВЛ-0,4кВ А-25 «ул. Палехская» (СНТ «Пригородный»)	200м	6 деревянных на ж/б пасынках	ООО «ИВЭЛС»
5	КЛ-0,4кВ АВВг 4*25 до водокачки (СНТ «Пригородный»)	300м	-	ООО «ИВЭЛС»
6	ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х25 «алл. Каменки» (СНТ «ЗЧМ-5»)	138м	5 ж/б промежуточные	ООО «ИВЭЛС»
7	ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 «ул. Палехская» (СНТ «ЗЧМ-5»)	219м	5 ж/б промежуточные	ООО «ИВЭЛС»
8	ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 «алл. Пестяковская» (СНТ «ЗЧМ-5»)	218м	5 ж/б промежуточные	ООО «ИВЭЛС»
9	ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 «алл. Ильинская-хованская» (СНТ «ЗЧМ-5»)	216м	5 ж/б промежуточные	ООО «ИВЭЛС»
10	ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 «алл. Савинская» (СНТ «ЗЧМ-5»)	224м	5 ж/б промежуточные	ООО «ИВЭЛС»
11	ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 до водонапорной башни (СНТ «ЗЧМ- 5»)	36м	1 ж/б промежуточная	ООО «ИВЭЛС»

1. Комиссия в составе:

- Зам. директора - главный инженер – С.А. Корячев
 - Начальник ПТО – А.А. Бубнов
 - Зам. главного инженера по эксплуатации – А.Ж. Костыгов
- обследовала планируемое к ремонту оборудование (узел) и установила

Выявленные дефекты:

Силовой трансформатор на объекте КТП-810 (СНТ «Пригородный») имеет физический износ и снижение эксплуатационной надежности. Состояние оборудования повышает вероятность аварийных отключений и не обеспечивает требуемый уровень надежности электроснабжения потребителей.

Дефект выражается в снижении надежности электроснабжения потребителей и необходимости замены оборудования для обеспечения безопасной и стабильной эксплуатации сети.

Рекомендуемое техническое решение: замена существующего силового трансформатора на новый трансформатор аналогичной либо требуемой по проекту мощности.


Подписи:

Зам. директора – главный инженер



С.А. Корячев

Начальник ПТО



А.А. Бубнов

Зам. главного инженера по эксплуатации



А.Ж. Костыгов